


DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

ALCOBRE

CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.



RV-K 0,6/1 kV
FXV 0,6/1 kV

Declaración: 001/rev.0

Código de identificación único del producto tipo: 122* / 123*

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Av. D. Manuel I - Zona Industrial de Ovar - 3880-109 OVAR – PORTUGAL

Número de lote: Orden de fabricación en el cable o en su embalaje.

Usos previstos: Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizo los ensayos de prestaciones en lo sistema 3 e emitió los siguientes reportes:
17.11.009.038; 17.11.009.039 - Unipolar
17.11.009.040; 17.11.009.041 - Multipolar

Prestaciones declaradas:

<i>Características esenciales</i>	<i>Prestaciones</i>	<i>Especificaciones técnicas armonizadas</i>
Reacción al fuego	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas	NPD	

Gama de productos: Cables con diámetro nominal exterior total máximo de 29,9mm cables unipolar e 27,8 mm para cables multipolar

Ovar, 15 of Febrero, 2017

Luís Almeida
(Direção Geral)

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA SOLA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE IDENTIFICADO

AV. D. MANUEL I · ZONA INDUSTRIAL DE OVAR · 3880-109 OVAR · PORTUGAL GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'
TEL. +351 256 579 440 · FAX +351 256 579 445 · alcobre@alcobre.pt

A Alcobre reserva-se o direito de alterar ou modificar, as especificações e outros dados técnicos apresentados neste documento sem aviso prévio. Entre em contato conosco para informações mais recentes.

