

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



H07V-U

Declaração N.º: 003/rev.0

Código de identificação único do produto-tipo: 301*

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Av. D. Manuel I - Zona Industrial de Ovar - 3880-109 OVAR – PORTUGAL

Número de lote: Ordem de fabrico constante na identificação do cabo ou respetiva embalagem.

Utilização prevista: Cabos para instalações em edifícios e obras de construção civil sujeitos a requisitos de reacção ao fogo.

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou a avaliação do desempenho no âmbito do sistema 3 e emitiu os relatórios de ensaios:
17.11.009.029
17.11.009.030

Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao fogo	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Substâncias perigosas	NPD	

Gama de produto: Cabos com diâmetro nominal exterior máximo 4,4mm

Ovar, 17 de Fevereiro, 2017


Luís Almeida
(Direção Geral)

ESTA DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA SOB A ÚNICA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO

AV. D. MANUEL I - ZONA INDUSTRIAL DE OVAR - 3880-109 OVAR - PORTUGAL GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'
TEL. +351 256 579 440 - FAX +351 256 579 445 - alcobre@alcobre.pt

A Alcobre reserva-se o direito de alterar ou modificar, as especificações e outros dados técnicos apresentados neste documento sem aviso prévio. Entre em contato connosco para informações mais recentes.

