

DÉCLARATION DES PERFORMANCES



**RV
XV
U-1000 R2V**

Déclaration: 006/rev.1

Code d'identification unique du produit type: 120* / 121* / 171*

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3

Fabricant: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Av. D. Manuel I - Zona Industrial de Ovar - 3880-109 OVAR – PORTUGAL

Numéro de lot: Ordre de fabrication dans le câble o dans l'emballage.

Usage prévu: Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

Organisme notifié: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organisme notifié 0028, réalisation des tests de performance dans le the système 3 et publie le rapport suivant:
17.11.009.036; 17.11.009.037; 17.77.009.16– Multiconducteur

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Émission de substances dangereuses	NPD	

Game des produits: Câbles avec un diamètre extérieur nominal maxime de 56,8mm pour câbles multiconducteur

Ovar, 07 de Avril, 2017


ALCOBRE
CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Luís Almeida
(Directeur Général)

LA PRESENTE DECLARATION DES PERFORMANCES EST ETABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITE DU FABRICANT MENTIONNE.