

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



**RV
XV
U-1000 R2V**

Declaración: 006/rev.2

Código de identificación único del producto tipo: 120*(E)/ 121*(E)/ 171*(E)

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Av. D. Manuel I - Zona Industrial de Ovar - 3880-109 OVAR – PORTUGAL

Número de lote: Orden de fabricación en el cable o en su embalaje.

Usos previstos: Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou los ensayos de prestaciones en lo sistema 3 e emitió los siguientes reportes:
17.11.009.036; 17.11.009.037; 17.77.009.160 – Multipolar
17.11.009.340; 17.11.09.341 - Monopolar

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas	NPD	

Gama de productos: Cables con diámetro nominal exterior total máximo de 56,8mm para cables multipolar e 26,6 para cables monopolar.

Ovar, 18 de Julio, 2017



Luís Almeida
(Direção Geral)

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA SOLA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE IDENTIFICADO

AV. D. MANUEL I · ZONA INDUSTRIAL DE OVAR · 3880-109 OVAR · PORTUGAL GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'
TEL. +351 256 579 440 · FAX +351 256 579 445 · alcobre@alcobre.pt

A Alcobre reserva-se o direito de alterar ou modificar, as especificações e outros dados técnicos apresentados neste documento sem aviso prévio. Entre em contato connosco para informações mais recentes.

