

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



**RV
XV
U-1000 R2V**

Declaración: 006/rev.0

Código de identificación único del producto tipo: 120* / 121* / 171*

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Av. D. Manuel I - Zona Industrial de Ovar - 3880-109 OVAR – PORTUGAL

Número de lote: Orden de fabricación en el cable o en su embalaje.

Usos previstos: Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou los ensayos de prestaciones en lo sistema 3 e emitió los siguientes reportes:
17.11.009.036; 17.11.009.037 – Multipolar

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas	NPD	

Gama de productos: Cables con diámetro nominal exterior total máximo de 22,9mm para cables multipolar.

Ovar, 22 of Febrero, 2017

Luís Almeida
(Direção Geral)

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA SOLA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE IDENTIFICADO