

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



**LXV
RV AI
U-1000 AR2V**

Declaração N.º: 007/rev.1

Código de identificação único do produto-tipo: 151* / 173* (E)

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Rua Engº Ferreira Dias n.º71, Zona Industrial de Ovar, 3880-402 Ovar – Portugal

Número de lote: Ordem de fabrico constante na identificação do cabo ou respetiva embalagem.

Utilização prevista: Cabos para instalações em edifícios e obras de construção civil sujeitos a requisitos de reacção ao fogo.

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou a avaliação do desempenho no âmbito do sistema 3 e emitiu os relatórios de ensaios:
17.11.009.034; 17.11.009.035 – Monocondutor
17.11.009.618; 17.11.009.619 – Multicondutores com condutores circulares
17.11.009.620; 17.11.009.621 – Multicondutores com condutores sectoriais

Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao fogo	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Substâncias perigosas	NPD	

Gama de produto: 1x(25 - 400) ; 3x(25 - 50) ; 4x(16 - 50) ; 4x(150 - 240) 5x(16 - 25); 3x25+16; 3x35+16; 3x50+25; 3x70+35; 3x25+2G16

Ovar, 30 de Novembro de 2017


Luís Almeida
(Direção Geral)

ESTA DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA SOB A ÚNICA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO

Rua Engº Ferreira Dias n.º71, Zona Industrial de Ovar, 3880-402 Ovar – Portugal GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'
TEL. +351 256 579 440 · FAX +351 256 579 445 · alcobre@alcobre.pt

A Alcobre reserva-se o direito de alterar ou modificar, as especificações e outros dados técnicos apresentados neste documento sem aviso prévio. Entre em contacto connosco para informações mais recentes.

