

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



**LXV
RV AI
U-1000 AR2V**

Declaración: 007/rev.1

Código de identificación único del producto tipo: 151* / 173* (E)

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Rua Engº Ferreira Dias n.º71, Zona Industrial de Ovar, 3880-402 Ovar – Portugal

Número de lote: Orden de fabricación en el cable o en su embalaje.

Usos previstos: Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou los ensayos de prestaciones en lo sistema 3 e emitió los siguientes reportes:
17.11.009.034; 17.11.009.035 – Unipolar
17.11.009.618; 17.11.009.619 – Multiconductor con conductor circular
17.11.009.620; 17.11.009.621 – Multiconductor con conductor sectorial

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Sustancias peligrosas	NPD	

Gama de productos: 1x(25 - 400) ; 3x(25 - 50) ; 4x(16 - 50) ; 4x(150 - 240) 5x(16 - 25); 3x25+16; 3x35+16; 3x50+25; 3x70+35; 3x25+2G16.

Ovar, 30 de Noviembre de 2017



Luís Almeida
(Direção Geral)

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA SOLA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE IDENTIFICADO

AV. D. MANUEL I · ZONA INDUSTRIAL DE OVAR · 3880-109 OVAR · PORTUGAL GPS: N 40 52 68' W 8 38 15'
TEL. +351 256 579 440 · FAX +351 256 579 445 · alcobre@alcobre.pt

A Alcobre reserva-se o direito de alterar ou modificar, as especificações e outros dados técnicos apresentados neste documento sem aviso prévio. Entre em contato conosco para informações mais recentes.

