


DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

ALCOBRE

CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.



RZ1-K (AS)

Declaração N.º: 008/rev.0

Código de identificação único do produto-tipo: 130* / 131*

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Av. D. Manuel I - Zona Industrial de Ovar - 3880-109 OVAR – PORTUGAL

Número de lote: Ordem de fabrico constante na identificação do cabo ou respetiva embalagem.

Utilização prevista: Cabos para instalações em edifícios e obras de construção civil sujeitos a requisitos de reacção ao fogo.

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou a avaliação do desempenho no âmbito do sistema 3 e emitiu os relatórios de ensaios:
17.11.009.151; 17.11.009.152 - Monocondutor
17.11.009.153; 17.11.009.154 - Multicondutor

Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao fogo	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Substâncias perigosas	NPD	

Gama de produto: Cabos com diâmetro nominal exterior máximo de 35,0mm cabos monocondutores e 34,8mm para cabos multicondutores

Ovar, 31 de Março, 2017

Luís Almeida
(Direção Geral)

ESTA DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA SOB A ÚNICA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO