


DÉCLARATION DES PERFORMANCES

ALCOBRE

CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.



**XAV
RVFV
U-1000 RVFV**

Déclaration N.º: 017/rev.1

Code d'identification unique du produit type: 124*(E) / 125*(E) / 172*(E) / 425*(E)

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Système 3

Fabricant: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Rua Engº Ferreira Dias n.º71, Zona Industrial de Ovar, 3880-402 Ovar - Portugal

Numéro de lot: Ordre de fabrication dans le câble ou dans l'emballage.

Usage prévu: Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu.

Organisme notifié: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organisme notifié 0028, réalisation des tests de performance dans le système 3 et publication du rapport suivant:
17.11.009.337; 17.11.009.338; 18.11.009.145 – Multiconducteur

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	E _{ca}	EN 50575:2014
Émission de substances dangereuses	NPD	+ A1:2016

Game des produits: 2x(1,5 – 50); 3x(1,5 – 150); 4x(1,5 – 150); 5x(1,5 – 70); 7x(1,5 – 2,5); 12x1,5; 19x1,5; 3x16+10; 3x25+16; 3x50+(1 - 2)x25; 3x70+(1 - 2)x35; 3x95+(1 - 2)x50; 3x(120 – 150)+(1 - 2)x70; 3x185+(1 - 2)x95; 3x16+2G10; 3x(25 – 35)+2G16; 4x50+G25

Ovar, 01 de Juin de 2018


ALCOBRE
CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Luís Almeida
(Directeur Général)

LA PRESENTE DECLARATION DES PERFORMANCES EST ETABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITE DU FABRICANT MENTIONNE.