

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



CU XLPE PVC

Declaração N.º: 027/rev.0

Código de identificação único do produto-tipo: 451* (E) CU

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 3

Fabricante: ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.
Rua Engº Ferreira Dias n.º71, Zona Industrial de Ovar, 3880-402 Ovar - Portugal

Número de lote: Ordem de fabrico constante na identificação do cabo ou respetiva embalagem.

Utilização prevista: Cabos para instalações em edifícios e obras de construção civil sujeitos a requisitos de reacção ao fogo.

Organismo notificado: ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou a avaliação do desempenho no âmbito do sistema 3 e emitiu os relatórios de ensaios:
17.11.009.344 – Multicondutores com condutores circulares
17.11.009.589; 17.11.009.343 – Multicondutores com condutores sectoriais

Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao fogo	E _{ca}	EN 50575:2014 + A1:2016
Substâncias perigosas	NPD	

Gama de produto: 2x16; 2x (95-120); 3x70; 4x70

Ovar, 8 de Novembro, 2017

Luís Almeida
(Direção Geral)

ESTA DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA SOB A ÚNICA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO