

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



## CU XLPE PVC

Declaração N.º: 027/rev.1

Código de identificação único do produto-tipo: 451\* (E) CU

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: Sistema 3

**Fabricante:** ALCOBRE CONDUTORES ELÉCTRICOS S.A.  
Rua Engº Ferreira Dias n.º71, Zona Industrial de Ovar, 3880-402 Ovar - Portugal

**Número de lote:** Ordem de fabrico constante na identificação do cabo ou respetiva embalagem.

**Utilização prevista:** Cabos para instalações em edifícios e obras de construção civil sujeitos a requisitos de reacção ao fogo.

**Organismo notificado:** ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, organismo notificado 0028, realizou a avaliação do desempenho no âmbito do sistema 3 e emitiu os relatórios de ensaios:  
17.11.009.344 – Multicondutores com condutores circulares  
17.11.009.589; 17.11.009.343; 18.11.009.140 – Multicondutores com condutores sectoriais

**Desempenho declarado:**

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reacção ao fogo	E <sub>ca</sub>	EN 50575:2014 + A1:2016
Substâncias perigosas	NPD	

**Gama de produto:** 2x16; 2x (70-120); 3x70; 4x70

Ovar, 29 de Maio de 2018

**Luís Almeida**  
(Direção Geral)

ESTA DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO É EMITIDA SOB A ÚNICA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE IDENTIFICADO